Beleuchtungsmessung

Prüfprotokoll

Protokoll MP-ASR-2026-18ac Auftrag AUF-DEMO-0001

Bestanden

Auftraggeber	**Auftragnehmer**
Demo GmbH Hauptstraße 1 26434 Wangerland	**Demo GmbH** Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Objekt: EG-008 - Technikraum

Prüfer: Hauptprüfer	Prüfdatum: 10.7.2026

Messart: Beleuchtungsmessung ASR 3.4 Liegenschaft: Hauptstandort Arbeitsbereich: Arbeitsbereich

Protokoll / Norm	Beleuchtungsmessung ASR 3.4	**Arbeitsbereich**	Arbeitsbereich
Liegenschaft	Hauptstandort - Musterstadt	**Sollwert E_m**	500 lx
Gebäude	Lagerhalle	**Gleichmäßigkeit U_0**	0.6
Raum	EG-008 - Technikraum	**Messhöhe**	0.75 m

Messwerte

MP	Position	E_v lx	Hinweis
MP-01	0.75 / 0.75 m	700	-
MP-02	1.25 / 0.75 m	700	-
MP-03	1.75 / 0.75 m	700	-
MP-04	2.25 / 0.75 m	700	-
MP-05	2.75 / 0.75 m	700	-
MP-06	3.25 / 0.75 m	700	-
MP-07	3.75 / 0.75 m	700	-
MP-08	4.25 / 0.75 m	700	-
MP-09	0.75 / 1.25 m	700	-
MP-10	1.25 / 1.25 m	700	-
MP-11	1.75 / 1.25 m	700	-
MP-12	2.25 / 1.25 m	700	-
MP-13	2.75 / 1.25 m	700	-
MP-14	3.25 / 1.25 m	700	-
MP-15	3.75 / 1.25 m	700	-
MP-16	4.25 / 1.25 m	700	-
MP-17	0.75 / 1.75 m	700	-
MP-18	1.25 / 1.75 m	700	-
MP-19	1.75 / 1.75 m	700	-
MP-20	2.25 / 1.75 m	700	-
MP-21	2.75 / 1.75 m	700	-
MP-22	3.25 / 1.75 m	700	-
MP-23	3.75 / 1.75 m	700	-
MP-24	4.25 / 1.75 m	700	-

Beleuchtungsmessung

Prüfprotokoll

Protokoll MP-ASR-2026-18ac Auftrag AUF-DEMO-0001

Bestanden

Auftraggeber	Auftragnehmer
Demo GmbH Hauptstraße 1 26434 Wangerland	**Demo GmbH** Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Objekt: EG-008 - Technikraum

Prüfer: Hauptprüfer	Prüfdatum: 10.7.2026

Messart: Beleuchtungsmessung ASR 3.4 Liegenschaft: Hauptstandort Arbeitsbereich: Arbeitsbereich

MP	Position	Messwert E_v	Hinweis
MP-25	0.75 / 2.25 m	700 lx	-
MP-26	1.25 / 2.25 m	700 lx	-
MP-27	1.75 / 2.25 m	700 lx	-
MP-28	2.25 / 2.25 m	700 lx	-
MP-29	2.75 / 2.25 m	700 lx	-
MP-30	3.25 / 2.25 m	700 lx	-
MP-31	3.75 / 2.25 m	700 lx	-
MP-32	4.25 / 2.25 m	700 lx	-
MP-33	0.75 / 2.75 m	700 lx	-
MP-34	1.25 / 2.75 m	700 lx	-
MP-35	1.75 / 2.75 m	700 lx	-
MP-36	2.25 / 2.75 m	700 lx	-
MP-37	2.75 / 2.75 m	700 lx	-
MP-38	3.25 / 2.75 m	700 lx	-
MP-39	3.75 / 2.75 m	700 lx	-
MP-40	4.25 / 2.75 m	700 lx	-
MP-41	0.75 / 3.25 m	700 lx	-
MP-42	1.25 / 3.25 m	700 lx	-
MP-43	1.75 / 3.25 m	700 lx	-
MP-44	2.25 / 3.25 m	700 lx	-
MP-45	2.75 / 3.25 m	700 lx	-
MP-46	3.25 / 3.25 m	700 lx	-
MP-47	3.75 / 3.25 m	700 lx	-
MP-48	4.25 / 3.25 m	700 lx	-

Beleuchtungsmessung

Prüfprotokoll

Protokoll MP-ASR-2026-18ac Auftrag AUF-DEMO-0001

Bestanden

Auftraggeber	**Auftragnehmer**
Demo GmbH Hauptstraße 1 26434 Wangerland	**Demo GmbH** Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Objekt: EG-008 - Technikraum

Prüfer: Hauptprüfer	Prüfdatum: 10.7.2026

Messart: Beleuchtungsmessung ASR 3.4 Liegenschaft: Hauptstandort Arbeitsbereich: Arbeitsbereich

Ergebnis

Messpunkte	E_{min}	E_m	E_{max}	U_0	Bewertung
48/48	700 lx	700 lx	700 lx	1.00	**Bestanden**

Hinweis: Messwerte wurden aus dem gespeicherten MessPilot-Protokoll übernommen.

Beleuchtungsmessung

Prüfprotokoll

Protokoll MP-ASR-2026-18ac Auftrag AUF-DEMO-0001

Bestanden


Auftraggeber	Auftragnehmer
Demo GmbH Hauptstraße 1 26434 Wangerland	**Demo GmbH** Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Objekt: EG-008 - Technikraum

Prüfer: Hauptprüfer	Prüfdatum: 10.7.2026

Messart: Beleuchtungsmessung ASR 3.4 Liegenschaft: Hauptstandort Arbeitsbereich: Arbeitsbereich

Raumskizze / Messraster



EG-008 - Technikraum - Raster 0.5 m - Rand 0.5 m - 48 Messpunkte

Beleuchtungsmessung

Abschluss und Unterschrift

Protokoll MP-ASR-2026-18ac Auftrag AUF-DEMO-0001

Bestanden

Auftraggeber	**Auftragnehmer**
Demo GmbH Hauptstraße 1 26434 Wangerland	**Demo GmbH** Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
Objekt: EG-008 - Technikraum	
Prüfer: Hauptprüfer	Prüfdatum: 10.7.2026
Freigabe der dokumentierten Beleuchtungsmessung	

Abschlussbestätigung

Dieses Prüfprotokoll umfasst die Seiten 1 bis 5. Die Unterschrift bestätigt die dokumentierte Prüfung einschließlich Messwerten, Auswertung und Raumskizze.

Wangerland, 10.7.2026

Ort/Datum

Prüfer: Hauptprüfer

Unterschrift

Bestanden

Bemerkung: -